Instytut Ceramiki
i Materiałów
Budowlanych

ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE
ZAKŁAD TECHNOLOGII SZKŁA
30-702 Kraków, ul. Lipowa 3
tel.: (+48 12) 423 67 77 tel.: (+48 12) 257 12 00 fax (+48 12) 423 58 36
www.icimb.pl e-mail: info2_krakow@icimb.pl

ŚWIADECTWO BADAŃ Nr 1972/ICiMB/ST/13

Przedmiot ***Szkło niskoemisyjne Planitherm One dostarczone przez Saint-Gobain Glass Polska Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej***

Zleceniodawca ***SAINT-GOBAIN GLASS POLSKA Sp. z o.o.***

ul. Szklanych Domów 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza

Rodzaj badań ***Badania współczynników emisyjności szkła Planitherm One wg normy PN-EN 673: 2011 "Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła "U". Metoda obliczeniowa".***

Orzeczenie lub wynik ***Badane próbki szkła niskoemisyjnego Planitherm One przy użyciu spektrometru podczerwieni „Specord M 80" wykazują współczynnik emisyjności normalnej $\varepsilon_n = 0{,}015$ współczynnik emisyjności skorygowanej $\varepsilon = 0{,}019$***

Podstawa orzeczenia: Raport z Badania Nr 121.FW.13.AK z 23.09.2013 r.

Odpowiedzialny za badanie

KIEROWNIK
Zakładu Technologii Szkła

mgr inż. Sebastian Sacha

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU

dr inż. Paweł Piechniarczyk
Dyrektor

Kraków, dnia ***24.09.2013 r.***

Świadectwo ważne do 24.09.2015 r.